


EDS RS

Systematiskt Brandskyddsarbete Periodisk kontroll av EI-anläggningen

Gemenskap – Glädje – Kunskap



Eds Ryttarsällskap

strävar efter att jobba med daglig tillsyn av el-artiklar

Eds RS övergripande mål med det systematiska brandskyddsarbetet är att uppfylla lagkrav, följa myndigheters regler och tillstånd samt öka brand- och personsäkerheten.

För att uppfylla målen krävs medvetenhet om riskerna, allas engagemang samt utbildning. Eds RS styrelse och medlemmar måste därför arbeta aktivt med riskutvärderingar, förebyggande brandskyddsarbete, utbildning, felanmälan, incidentrapporter, underhåll samt vid behov göra en åtgärdsplan.

Eds Ryttarsällskap vill att alla som vistas på anläggningen ta sin del av ansvaret för att använda alla sina sinnen och lyssna efter ovanliga ljud, uppmärksamma om det luktar bränt, titta efter missfärgningar och sprickor, så att vi tillsammans kan motverka eventuell brand.

Rädda – Larma – Släck

Utrym byggnaden

Larma brandkår via SOS 112

Släck om det kan ske utan risk

- Stäng in branden!
- Du vinner tid åt dig själv och räddningstjänsten samtidigt som du förhindrar brandspridning och underlättar utrymning.
- Dröj aldrig med att varna människor i brandens närhet så att de kan sätta sig i säkerhet.
- Rädda de personer som befinner sig i ett sådant läge att de kan skadas av rök eller värme som branden ger upphov till. Tänk på att brand och rök sprider sig snabbt uppåt.
- Kontrollera alla utrymmen så att ingen blir kvar.
- Uppsamlingsplats: Domarhuset vid paddocken.

Larma

Ett tidigt larm med korrekta uppgifter om vad som har inträffat är av stor vikt.

Vänta inte med larmningen, en fördröjning på 5-10 minuter kan resultera i en totalskada. Har branden brutit ut där det finns människor ska dessa först avlägsnas ur lokalerna.

Ring 112 och begär brandkåren.

Var beredd att besvara följande:

Vem är du?

Vad har hänt?

Adress och typ av byggnad? – **Eds Ryttarsällskaps ridhus, Soptippevägen/Gamla Bengtsforsvägen i Ed**

Finns det människor kvar i byggnaden?

Risker?

Finns gasflaskor eller annat brandfarligt i byggnaden?

- Möt upp räddningstjänsten och visa vägen till brandplatsen.
- Kontakta räddningsledaren när denne anländer och informera om vilka åtgärder som vidtagits och om det finns skäl att misstänka att någon är kvar i lokalen.
- Gå till återsamlingsplatsen och var beredd på att vara räddningstjänsten behjälplig. Informera andra om vad som hänt och hur länge utrymningen kan tänkas vara.

De som fått speciella uppgifter ska genast börjar utföra dessa.

övriga hjälper besökare och andra att komma ut ur byggnaden, stänger dörrarna efter sig och går till återsamlingsplatsen.

Möt räddningstjänsten för att visa bästa vägen till branden.

Släck

Ta inga onödiga risker!

Försök släcka branden, om det är möjligt.

Berömmer du att en brand är för stor att klara av, stäng dörrar och sätt dig i säkerhet.

Riskera inte ditt liv och din hälsa för hästarna och materiella ting.



Checklista – El-anläggning

Projekt:**Åtgärdat datum:****Datum:****Signatur:****Kabelförläggning**

Renhållning
Mekanisk åverkan
Brandtätningar
Omgivningstemperatur
Övrigt

Anmärkning**Utan Anm.****Signatur****Centraler (5 st)**

Renhållning
Kablar
Skadade centraler
Märkning
Säkringar
Beröringsskydd
Övrigt

Anslutna Apparater

Renhållning
Kablar
Skadade apparater
Övrigt

Tillfälliga elanläggningar

Allmänt
Anslutningskablar/don
Övrigt

Kontrollmätningar

Skyddsjordning
Lika fasföljd
Jordfelsbrytare
Övrigt

Vad ska man kolla efter

Är någon av säkringarna heta, sitter skyddsglasat på, är de iskruvade ordentligt, är de uppmärkta?

Slår jordfelsbrytaren ifrån när du trycker på provklappen? (testa den minst 2 ggr/år februari & augusti)

Ligger någon sladd i kläm? Finns produkter med trasiga höljen – byt ut dem.

Finns det missfärgningar eller sprickor runt vägguttag?

Har alla element – radiatorer god ventilation?

Dra fram kyl och frys minst en gång per år och dammsug bakom och kompressorn.

Vad säger lagen?

Alla företag måste arbeta med sitt brandskydd, oavsett verksamhet, storlek eller risk. Det står i lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778. Hos den privata ridskolan bär ridskolans chef/ägare detta ansvar. Där ridklubben förvaltar byggnaderna och driver ridskola är styrelsen ytterst ansvarig.

En nyhet i lagen är att alla företag ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd, oavsett verksamhet, storlek eller risk. Detta betyder att brandskyddet måste följas upp regelbundet, rätt utrustning finns tillgänglig och att klara rutiner för vad som ska göras om det börjar brinna finns.

Kommunen är tillsynsmyndighet och de har rätt att ta ut avgift för kontroll av brandskyddet. Kommunen i regel räddningstjänsten, ska också informera om lagen och svara på frågor från den som är osäker på hur man ska arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete. Ett systematiskt brandskyddsarbete genomförs för att minimera risk för brand och olycka. Även försäkringsbolagen ställer krav på brandskyddsarbete. Om det efter en brand kan bevisas att företaget eller personen inte arbetat med ett systematiskt brandskydd kan brandskadeersättningen helt utebli från försäkringsbolaget.

Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen har kompletterat sina riktlinjer för "Heta arbeten" där ingår även skoning. Det krävs tillstånd för att till exempel varmsko i ett stall.

Vi har valt på Eds Ryttarsällskaps anläggning att inte tillåta varmskoning. Då vi inte anser att vi kan tillhandahålla en tillräckligt säker plats för detta.

Vanligaste anmärkningarna vid besiktning

- Nätansluten radio/stereo får inte placeras i stallet Om de inte är godkända för fuktiga miljöer
- Värmekabel skyddas inte av föregående jordfelsbrytare.
- Elstängselapparat får inte placeras i stallet eller på stallväggens utsida.
- Elvärmefläkt i stall måste vara godkänd för brandfarligt utrymme.
- Halogenstrålkastare får inte installeras i brandfarligt utrymme.
- Elvärmeelement i sadelkammare får inte övertäckas
- Personalutrymme med värmeapparater (kyl, trinette, kaffebryggare, med mera) är ej brandavskilt från övriga utrymmen.

Eds RS årliga rutiner

Två gånger per år i juni och november ses brandutrymningsvägar över samt var filter och brandsläckare finns av styrelsen.

Denna plan revideras årligen senast till mötet efter årsmötet för Eds Ryttarsällskap.

Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformation.

Framtida mål och utvecklingsområden

- Att samtliga på anläggningen känner till vårt Brandskyddsdokument
- Öva med brandkåren minst vartannat år.
- Öka säkerhetstänket bland medlemmar, speceillt de med egen häst och att de använder sej av materialet "Hästhållning med kvalitet" och chekar av sina egna stall.
- Få upp riktiga utrymningskartor



Länk till materialet

Säker med häst

<https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/sakerhet/sakermedhast.pdf>

Brandskyddsföreningen

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/lbk-broschyr-2017_webb.pdf

Hur gör räddningstjänsten i stor Göteborg

http://www.rsgbg.se/globalassets/dokument/foldrar/brandsakerhet_stall2015_webb.pdf

Checka din egen anläggning hemma

https://ridsport.se/download/18.4ff32ca1191e4e222e52ea0/1726132861327/Hästhållning%20med%20kvalitet%20A4_digital%20uppdat.2024.pdf

*Tillsammans
utvecklas vi
Tillsammans
växer vi*



Eds Ryttarsällskap Box 57 668 21 ED

BG 5074-6353 Org. Nr: 802442-4107

www.edsrs.se